

# Telenot Hiplex

## Anschluss und einlesen



Version 0.00

Stand 06.02.2024

**7systems GmbH** • Schwalbenweg 22 • 51789 Lindlar  
02266 44 000 14 • [info@7systems.de](mailto:info@7systems.de) • [7systems.de](http://7systems.de)

## Inhalt

1. Anschluss .....	3
2. Einlesen .....	3

# Hiplex Anschluss und einlesen


## 1. Anschluss

Der Anschluss erfolgt über die GMS Schnittstelle der Zentrale mit dem SUB-D Adapter.



## 2. Einlesen

Bitte in HiPas das GMS Interface auswählen.





## TELENOT Hiplex Parametrierung exportieren

Um die Parametrierung der Anlage einlesen zu können, ist diese aus der Software hipas der Firma TELENOT zu exportieren.

Gehen Sie hierzu auf [Datei] > [Tabellen exportieren...], wählen Meldebereiche und Meldepunkte aus, klicken auf [OK], speichern die CSV-Datei an einem Ort ihrer Wahl und laden diese anschließend auf dieser Seite hoch.



### Tabellen exportieren

**Alles auswählen**

- Sicherungsbereichsgruppen
- Leser-Bedienung
- Meldebereiche
- Meldebereichsgruppen
- Alarmierungstypen
- Zwangsläufigkeitstypen
- Schaltaktionen
- Verknüpfungen

▲  **Personenverwaltung**

- Raumzonen
- Zeitmodelle
- Personenberechtigungen

▲  **Übersichten**

- Meldepunkte
- ...



